

GEMEINDE HEUSWEILER

Beschlussvorlage



Fachbereich I	Drucksache Nr.: BV/0044/18
SPD-Gemeinderatsfraktion	Datum: 26.02.2018
Beratungsfolge	
Bau- und Verkehrsausschuss	öffentlich

Betreff:

Information Baufortschritt Barbaraensemble

Anlagen:

Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion vom 15.02.18

Beschlussvorschlag:

-ohne-

Sachverhalt:

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die SPD-Fraktion bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses aufzunehmen.

Information Baufortschritt Barbaraensemble

Aus der Kutzhofer Bevölkerung wurden an die Ratsmitglieder der SPD-Fraktion Hinweise über mögliche Baumängel herangetragen:

- Ein Flügel der Eingangstür zur Kita sei durch die Teilung zu lang, so dass die Tür am Vordach anstoße und sich auch im Falle einer evtl. Notsituation nicht komplett öffnen ließe.
- Ein Fallrohr sei so angebracht, dass sich ein Fenster im 1. Stock nicht öffnen ließe.
- Der Hauptverteiler der Heizung habe einen größeren Rohrdurchmesser wie die neu eingebauten Heizungsteile, was zum Rattern der Pumpe führe.
- Eine Trennwand in den sanitären Anlagen im OG verhindere die ordnungsgemäße Nutzung der Anlage.

Die Verwaltung informiert den Ausschuss über den aktuellen Stand des Baufortschritts des Barbaraensembles, insbesondere ob die o.g. Mängel bekannt bzw. zutreffend sind, ob weitere Mängel bekannt sind und ob die Maßnahme sich im geplanten Zeit- bzw. Kostenrahmen bewegt.

Weitere Begründung:
Erfolgt mündlich.

Freundliche Grüße
Reiner Zimmer
Fraktionsvorsitzender